

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19
C/O INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS USATA)
Strada Prov. Del Casimassimo Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 4670330 / 209 / 567 - fax 080 4670376
C.F. 932089020724
www.amb.puglia.it e-mail: segreteria@amb.puglia.it

ATA VIA FAX

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 07/10/2010 09:41 - 0012617
PROTOCOLLO:

COMUNE di MOLFETTA		
56696		
07 OTT. 2010		
Prot. n.	Class.	Fase

Comune di Molfetta
Settore LL. PP.
alle c.a. dell'ing. E. Bolducci
Via Carnicella s.n.c.
70056 - Molfetta (BA)
Fax 0803359227

Oggetto: Comune di Molfetta: "Lavori di realizzazione dell'implanto di distribuzione del gas metano nella zona P.I.P. - Richiesta Parere"

Parere di competenza.

Ril vs nota prot. n. 46CR/ del 12/06/2010 acquisita al prot n 10503 del 24/08/2010

In riferimento all'intervento in oggetto, valutati gli elaborati progettuali trasmessi (costituiti da una "relazione di verifica" e una "planimetria estensione rete gas"), si evince che l'intervento consiste nella "realizzazione di condotte gas interrate ad una profondità media di mt. 1,40 che non comportano alcuna variazione dell'attuale assetto morfologico; inoltre, non sono previsti manufatti di servizio fuori terra in quanto la rete di progetto sarà collegata a quella già esistente in corrispondenza della curva di via Achille Salvucci angolo via Terlizzi"

Considerato che gli interventi proposti:

- sono previsti in aree perimetrate in Alta, Media e Bassa Pericolosità Idraulica nel PAI vigente;
- si classificano come infrastrutture a rete di pubblica utilità non diversamente localizzabili,
- non sono previste opere fuori terra in quanto trattasi esclusivamente di allungamento di tubazioni al di sotto del piano stradale;

Si esprime, per quanto di competenza, parere di compatibilità dell'intervento al PAI con le seguenti prescrizioni la cui verifica all'ottemperanza è demandata al RUP:

1. I lavori si svolgono senza creare, neppure temporaneamente, ostacolo all'eventuale deflusso superficiale delle acque;
2. la profondità minima delle tubazioni, misurata dalla parte sommitale della parete esterna, non scenda mai al di sotto del metro;
3. gli scavi vengano adeguatamente costipati e venga omogeneamente ripristinata la superficie stradale evitando discontinuità superficiali sia nella forma sia nei materiali.

Il presente parere è riferito agli elaborati progettuali vidimati dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, che sarà vostra cura ritirare presso gli uffici di questa Autorità previa accordo con il funzionario istruttore.

Il Segretario Generale

