

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

CONSORZIO ATO RIFIUTI - BACINO BA/1

COMUNE DI MOLFETTA

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

CON DIGESTORE ANAEROBICO INTEGRATO

UBICATO IN AGRO DI MOLFETTA

C.da Torre di Pettine

PROGETTO DI INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO E

RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

Primo lotto funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE:

TAV. T16


PLANIMETRIA IMPIANTO

ANTINCENDIO

Scale: 1:500

OTTOBRE

2011



LEGENDA

- |  |                            |   |  |
|--|----------------------------|---|--|
|  | fabbricati                 | ① | Area ricezione rifiuti organici                                |
|  | zone asfaltate             | ② | Capannone A  |
|  | verde                      | ③ | Vasche di precarica e digestore                                |
|  | recinto deposito gas       | ④ | Motore generatore di corrente                                  |
|  | vasche interrate           | ⑤ | Capannone B - Compostaggio                                     |
|  | aree pavimentate a cemento | ⑥ | Palazzine Uffici   |
|  |                            | ⑦ | Capannone C  |
|  |                            | ⑧ | Biofiltro  |
|  |                            | ⑨ | Zona maturazione lenta - Compost                               |
|  |                            | ⑩ | vasche di depurazione, raccolta e trattamento acque meteoriche |

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

- IDRANTE A COLONNINA SOPRASUOLO CON 2 ATTACCHI UNL 70
- IDRANTE A MURO CON RACCORDO UNL 804-45 mm
- ATTACCO PER L'AUTOPOMPA DEI V.V.F. CON RACCORDO UNL 804-70mm
- VALVOLA A SFERA PN 16 DN pari a quello della tubazione in posetto interrato CARRABILE PESANTE
- ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA 50 kg CLASSI A-B1-C UNL 9402
- ESTINTORE A POLVERE DA 6 kg CLASSI SBA-232B-C
- ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA DA 5 kg CLASSE 34B
- PULSANTE AD AZIONAMENTO MANUALE IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO
- LAMPADA LUMINOSA DI ALLARME ANTINCENDIO
- SIRENA ESTERNA OTTICO-ACUSTICA